



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γεράνι 18-06-2015
 Α.Π. 13928

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 24/2015

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 24/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Αριθμ. Απόφασης 443/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανάθεση εκτέλεσης έργου Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση αντλιοστασίων άρδευσης Κολυμβαρίου (εκτός Τ.Κ. Γλώσσας) “

Στο Γεράνι σήμερα την 16^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. 13462/12-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010 όπως ισχύουν για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα .

Θέμα: Ανάθεση εκτέλεσης έργου “ Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση αντλιοστασίων άρδευσης Κολυμβαρίου (εκτός Τ.Κ. Γλώσσας) “

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαλανδράκης Ιωάννης (Δήμαρχος)

Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Μαλακωνάκης Ιωάννης

Μαυρογέννης Παναγιώτης

Μπουρδάκης Εμμανουήλ

Σταματάκης Ιωάννης

Κασσελάκης Ιωάννης

Παρών στην συνεδρίαση και ο δημοτικός υπάλληλος Λουφαρδάκης Αναστάσιος για την τήρηση των πρακτικών.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Δήμαρχος και εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα της ημερήσιας διάταξης είτε τα εξής:

Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Πλατανιά οικ. έτους 2015 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση υπό **Κ.Α. 25-7312.006** ύψους **6.300,00€** και από πιστώσεις προερχόμενες από ΣΑΤΑ, και εκδόθηκε από την Οικ. Υπηρεσία η αριθμ. Α-566 Π.Α.Υ.

Σχετική με την ανωτέρω πίστωση είναι η υπ'αριθμ. 441/2015 απόφαση αντιλογισμού ποσού -12600,00 με εκδοθείσα Π.Α.Υ. Α-565 την οποία θέτω υπόψη σας.

Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου εκπονήθηκε η με αριθμ. Πρωτ. 12781/5-6-2015 Τεχνική Περιγραφή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας την οποία θέτω υπόψη σας και η οποία προβλέπει τα παρακάτω:

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ
ΤΚ ΓΛΩΣΣΑΣ)»
ΧΡΗΣΗ 2015 - ΚΑ 25-7312-006

Η τεχνική έκθεση αυτή αφορά το έργο, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του αντλιοστασίου άρδευσης της ΤΚ Ροδωπού της ΔΕ Κολυμβαρίου.

Αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι :

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου ανοξειδωτου υποβρύχιου αντλητικό συγκρότημα κατακόρυφου άξονα κατάλληλο για να εργάζεται βυθισμένο μέσα σε γεώτρηση διαμέτρου σωληνώσεως 10 ιντσών, ταχύτητας έως 3000 στροφές ανά λεπτό, πλήρες, αποτελούμενο από αντλία πολυβάθμια η οποία φέρει περρωτές κλειστού τύπου παροχής Q=60 m³/h σε μανομετρικό 338 m Σ.Υ. συζευγμένης μέσω συνδετήριου εξαρτήματος στιβαρής κατασκευής με ηλεκτροκινητήρα υδατόβρεκτο ισχύος 55 KW ασύγχρονο βραχυκυκλωμένου δρομέα, στενής κατασκευής, ο οποίος προ της εγκατάστασής του θα πληρούται με καθαρό νερό, θα είναι τριφασικός και θα εργάζεται σε δίκτυο ΔΕΗ 220 V/380 V, συχνότητας ν=50 Hz με μόνωση κατάλληλη για συνεχή λειτουργία υπό πλήρες φορτίο και θερμοκρασία υπογείου νερού 15οC, εργαζόμενο ομαλά και για διακύμανση τάσης +/- 10% της ονομαστικής με ενσωματωμένο αισθητήρα για επιτήρηση της θερμοκρασίας του κινητήρα. Αντλία και ηλεκτροκινητήρας θα έχουν υποστεί κατάλληλη αντισκωριακή βαφή.

Τα οικονομικά μεγέθη για την εκτέλεση των παραπάνω είναι :

A/A	Είδος εργασίας ή υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ
1	Ανοξειδωτο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα κατακόρυφου άξονα, ταχύτητας έως 3000 στροφές ανά λεπτό, πλήρες παροχής Q=60 m ³ /h σε μανομετρικό 338 m Σ.Υ. με ηλεκτροκινητήρα υδατόβρεκτο ισχύος 55 KW	τεμ	1,00	5.121,95	5.121,95
Άθροισμα δαπανών					5.121,95
Φ.Π.Α. 23%					1.178,05
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ					6.300,00

