



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γεράνι 18-06-2015
 Α.Π.13931

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 24/2015
 Από τα πρακτικά της με αριθμ. 24/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Πλατανιά.

Αριθμ. Απόφασης 446/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Ανάθεση εκτέλεσης έργου Εκσυγχρονισμός –
 αναβάθμιση αντλιοστασίων άρδευσης Τ.Κ Ντερέ**

Στο Γεράνι σήμερα την **16^η του μηνός Ιουνίου** του έτους **2015** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13.30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. 13462/12-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010 όπως ισχύουν για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα .

Θέμα: Ανάθεση εκτέλεσης έργου “ Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση αντλιοστασίων άρδευσης Τ.Κ Ντερέ

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα **(6)** μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαλανδράκης Ιωάννης (Δήμαρχος)

Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Μαλακωνάκης Ιωάννης

Μαυρογέννης Παναγιώτης

Μπουρδάκης Εμμανουήλ

Σταματάκης Ιωάννης

Κασσελάκης Ιωάννης

Παρών στην συνεδρίαση και ο δημοτικός υπάλληλος Λουφαρδάκης Αναστάσιος για την τήρηση των πρακτικών.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Δήμαρχος και εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Πλατανιά οικ. έτους 2015 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση υπό **Κ.Α. 25-7312.009** ύψους **6.300,00€** και από πιστώσεις προερχόμενες από ΣΑΤΑ, και εκδόθηκε από την Οικ. Υπηρεσία η αριθμ. Α-560 Π.Α.Υ.

Σχετική με την ανωτέρω πίστωση είναι η υπ'αριθμ. 438/2015 απόφαση αντιλογισμού ποσού -12600,00 με εκδοθείσα Π.Α.Υ. Α-559 την οποία θέτω υπόψη σας.

Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου εκπονήθηκε η με αριθμ. Πρωτ. 12787/5-6-2015 Τεχνική Περιγραφή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας την οποία θέτω υπόψη σας και η οποία προβλέπει τα παρακάτω:

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΝΤΕΡΕ»
ΧΡΗΣΗ 2015 - ΚΑ 25-7312-009

Η τεχνική έκθεση αυτή αφορά το έργο, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του αντλιοστασίου άρδευσης της ΤΚ Ντερέ.

Αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι :

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου ανοξείδωτου υποβρύχιου αντλητικό συγκρότημα~ κατακόρυφου άξονα κατάλληλο για να εργάζεται βυθισμένο μέσα σε γεώτρηση διαμέτρου σωληνώσεως 10 ιντσών, ταχύτητας έως 3000 στροφές ανά λεπτό, πλήρες, αποτελούμενο από αντλία πολυβάθμια η οποία φέρει πτερωτές κλειστού τύπου παροχής Q=50 m³/h σε μανομετρικό 250 m Σ.Υ. συζευγμένης μέσω συνδετήριου εξαρτήματος στιβαρής κατασκευής με ηλεκτροκινητήρα υδατόβρεκτο ισχύος 55 KW ασύγχρονο βραχυκυκλωμένου δρομέα, στενής κατασκευής, ο οποίος προ της εγκατάστασής του θα πληρούται με καθαρό νερό, θα είναι τριφασικός και θα εργάζεται σε δίκτυο ΔΕΗ 220 V/380 V, συχνότητας ν=50 Hz με μόνωση κατάλληλη για συνεχή λειτουργία υπό πλήρες φορτίο και θερμοκρασία υπογείου νερού 15οC, εργαζόμενο ομαλά και για διακύμανση τάσης +/- 10% της ονομαστικής με ενσωματωμένο αισθητήρα για επιτήρηση της θερμοκρασίας του κινητήρα. Αντλία και ηλεκτροκινητήρας θα έχουν υποστεί κατάλληλη αντισκωριακή βαφή.

Τα οικονομικά μεγέθη για την εκτέλεση των παραπάνω είναι :

A/A	Είδος εργασίας ή υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ
1	Ανοξειδωτο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα κατακόρυφου άξονα, ταχύτητας έως 3000 στροφές ανά λεπτό, πλήρες παροχής Q=50 m ³ /h σε μανομετρικό 250 m Σ.Υ. με ηλεκτροκινητήρα υδατόβρεκτο ισχύος 55 KW	τεμ	1,00	5.121,95	5.121,95
Άθροισμα δαπανών					5.121,95
Φ.Π.Α. 23%					1.178,05
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ					6.300,00

Παρακαλώ όπως αποφασίσετε σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 446/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου αυτής.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει, ομόφωνα

1. Κάνει δεκτή στο σύνολό της την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας περί απευθείας ανάθεσης του εν λόγω έργου
2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου “Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση αντλιοστασίων άρδευσης Τ.Κ. Ντερέ στην εταιρεία ΥΔΑΤΑ Ο.Ε.ΚΤΕ με Α.Φ.Μ. 999818756 και ΜΕΕΠ 29458 σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης
3. Ψηφίζει την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού υπό Κ.Α. 25-7312.009 ύψους 6.300,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης

Το Πρακτικό υπογράφουν οι εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Μαλανδράκης Ιωάννης