



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γεράνι 18-12-2013

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Α.Π. 29231

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30 / 2013

Από τα πρακτικά της με αριθμ 30 / 2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Αριθμ. Απόφασης 340/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανάθεση εκτέλεσης έργου " Συντήρηση φρεατίων-υδροληψιών-παροχών άρδευσης Δ.Ε. Βουκολιών".

Στο Γεράνι σήμερα την 6^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. 27498 / 29-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 . Ν. 3852 / 2010 ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010 όπως ισχύουν. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θέμα: Ανάθεση εκτέλεσης έργου " Συντήρηση φρεατίων-υδροληψιών-παροχών άρδευσης Δ.Ε. Βουκολιών".

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σολιδάκης Εμμ. Προεδρεύων

1. Μαλανδράκης Ιωάννης

2. Κασσελάκης Γ.

2. Κλουβιδάκης Γ.

3. Μαυρογένης Π.

4. Σημαντηράκης Π.

5. Σταματάκης Γιάννης Αναπληρωματικό μέλος στη θέση Μπομπολάκη.

Παρών στην συνεδρίαση και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Καμπιανάκης Κυριάκος για την τήρηση των πρακτικών.

Απόντος του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (του Δημάρχου Μαλανδράκη Ιωάννη) λόγω ταξιδιού εκτός Ελλάδος για υπηρεσιακούς λόγους, καθώς και του Αντιπροέδρου Κλουβιδάκη Ιωάννη λόγω ατυχήματος, σε εφαρμογή της Παραγράφου 2 του άρθρου 105 Ν. 3463/2006 στη Συνεδρίαση προήδρευσε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής από την πλειοψηφία Αντιδήμαρχος Σολιδάκης Εμμανουήλ ο οποίος είχε λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στις δημοτικές εκλογές 2010.

Εισηγούμενος ο Προεδρεύων το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Πλατανιά οικ. έτους 2013 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση υπό **Κ.Α. 25-7336.001** ύψους **7.200,00€** και από πιστώσεις προερχόμενες από ΣΑΤΑ.

Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου εκπονήθηκε η παρακάτω Τεχνική Περιγραφή-μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας την οποία θέτω υπόψη σας και η οποία προβλέπει τα παρακάτω:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ 29 Ιουλίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

«Συντήρηση φρεατίων-υδροληψιών-παροχών άρδευσης ΔΕ Βουκολιών»

ΧΡΗΣΗ 2013 - ΚΑ 25-7336.001

Η τεχνική έκθεση αυτή αφορά το έργο, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 για την συντήρηση και αποκατάσταση των φθωρών, που έχουν υποστεί λόγω του χρόνου στα φρεάτια τις υδροληψίες και τις παροχές άρδευσης στη ΔΕ Βουκολιών.

Οι επεμβάσεις θα γίνουν στα αρδευτικά δίκτυα της Ανώσκελης, στα Μουριτζιανά, Κουλουκουθιανών, στο Φωτακάδο Π. Ρουμάτων

1. Αντικατάσταση τρύπιου δίφλαντζου μήκους διατομής 3" σε φρεάτιο αναρρόφησης Ανώσκελης και αντικατάσταση δικλείδας 3"-10ατ. Εξαγωγή αναρρόφησης, επισκευή

ποδοβαλβίδας και αντικατάσταση σάπιας σωλήνας με ανοξειδωτη σωλήνα 0,7m 3", με φλάντζες και κοχλίες

2. Αφαίρεση παλιάς (σάπιας) υδροληψίας 3" στα Μουριτζιανά, κατασκευή καινούριας με υλικά σωλήνα άνευ ραφής 3" 6,3mm πάχος, 2 φλάντζες 3", καμπύλη ASA 3", τοποθέτηση με γεννήτρια και αντικατάσταση δικλείδας 3"-10ατ. Ακόμη κόψιμο και αφαίρεση παλιών σωλήνων 5" και κατασκευή καινούριου τεμαχίου με υλικά σωλήνα άνευ ραφής 6" 6,3mm πάχος, φλάντζα 6", 2 καμπύλες ASA 6" και μπαλώματα σε άλλα δύο σημεία

3. Εξαγωγή διακλαδώσεων και βανών αρδευτικού δικτύου 5" στα Κουλουκουθιανά και αντικατάσταση με κατασκευή νέων με υλικά σωλήνα άνευ ραφής 5" 6,3mm πάχος, φλάντζες 5", καμπύλη ASA 5", τοποθέτηση με γεννήτρια και αντικατάσταση δικλείδας 5"-10ατ.

4. Αποσυναρμολόγηση και εξαγωγή δικλείδων και διακλαδώσεων από Φωτακάδο (Π. Ρουμάτων), και αντικατάσταση με κατασκευή νέων με υλικά σωλήνα άνευ ραφής 3" 6,3mm πάχος, φλάντζες 3", καμπύλη ASA 3", δικλείδων 3"-10ατ τοποθέτηση με γεννήτρια. Ακόμη κατασκευή καλύμματος φρεατίου πηγαδιού με λαμαρίνες 3mm πάχους και κατασκευή βάσης μηχανήματος.

Τα οικονομικά μεγέθη για την εκτέλεση των παραπάνω είναι :

A/A	Είδος εργασίας ή υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αρδευτικό Ανώσκελης	τεμ	1,00	1.000,00	1.000,00
2	Αρδευτικό Μουριτζιανά	τεμ	1,00	1.500,00	1.500,00
3	Αρδευτικό Κουλουκουθιανά	τεμ	1,00	800,00	800,00
4	Αρδευτικό Φωτακάδο (Π. Ρουμάτων)	τεμ	1,00	1.100,00	1.100,00
5	Μικροϋλικά σύνδεσης	τεμ	1,00	103,66	103,66
6	Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης	h	30,00	45,00	1.350,00
Άθροισμα δαπανών					5.853,66
Φ.Π.Α. 23%					1.346,34
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ					7.200,00

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 340 / 2013

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προεδρεύοντος αυτής.
2. Το άρθρο 1 του ΠΔ 229/99 και το άρθρο 3 του ΠΔ 28/1980.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 103 Ν. 3463/2006 και τις αντίστοιχες του άρθρου 72 Ν. 3852/2010.
4. Την ΠΑΥ Α-686.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου **Συντήρηση φρεατίων-υδροληψιών-παροχών άρδευσης Δ.Ε. Βουκολιών** προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00€ στον ανάδοχο Ξαγοραράκη Νικόλαο ΕΔΕ με Α.Φ.Μ. 118457933 και Μ.Ε.Ε.Π. 27161.
2. Ψηφίζει εις βάρος της εγγεγραμμένης πίστωσης του **Κ.Α. 25-7336.001** ύψους **7.200,00€** ποσό 7.200,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Το Πρακτικό υπογράφουν οι εξής:

Ο Προεδρεύων

Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Αντιδήμαρχος

Σολιδάκης Εμμανουήλ