

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 13/2002 συνεδρίασης της Δημορχιακής Επιτροπής

Στον Αλικιανό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11^η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, συνήλθε η Δημορχιακή Επιτροπή του Δήμου Μουσούρων ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6296/05-11-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, νόμιμα κοινοποιημένη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 12^ο Ανάθεση του Κ.Α 20-132.9-6 (Επισκευή υποβρύχιου συγκροτήματος γεώτρησης Αλικιανού) με το ποσό των 5.135,00 Ευρώ και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

Η Δημορχιακή Επιτροπή βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του Ν.2753/99 (Δ.Κ.Κ.) αρθ.13 με παρόντες τους:

1. Νεσκάκης Γεώργιος Δήμαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Σταματάκης Ιωάννης 3. Βολάνης Ιάκωβος 4. Κεραμιανάκης Ελευθέριος 5. Μαρινάκης Δημήτριος.

Και απόντες αν και νόμιμα κληθέντων των : ---

Παρουσία και του υπαλλήλου Μπινάκη Γεώργιου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος για το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι η Δημορχιακή Επιτροπή θα πρέπει να αναθέσει τον Κ.Α 20-132.9-6 (Επισκευή υποβρύχιου συγκροτήματος γεώτρησης Αλικιανού) με το ποσό των 5.135,00 Ευρώ και στην συνέχεια να ψηφίσει την σχετική πίστωση. Αφορά τις εργασίες που θα γίνουν για την επισκευή του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος (πομόνας) της γεώτρησης ύδρευσης του Αλικιανού. Συγκεκριμένα με χρήση γερανού, θα αφαιρεθεί το σκέπαστρο προστασίας του ηλεκτροκινητήρα, θα αφαιρεθεί ο κινητήρας, θα ανασυρθούν και θα αποσυναρμολογηθούν ανά τρία μέτρα οι σωλήνες και οι άξονες της κατακόρυφης καταθλιπτικής στήλης του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος και τέλος θα ανασυρθεί ο πολυβάθμιος στρόβιλος του αντλητικού συγκροτήματος. Στη συνέχεια θα γίνει επισκευή και αντικατάσταση των πτερωτών του αντλητικού συγκροτήματος και αλλαγή των φθαρμένων μερών εσωτερικά των στροβίλων. Θα γίνει έλεγχος και αλλαγή των κατεστραμμένων τμημάτων του άξονα και των ελαστικών δακτυλίων συγκράτησής του. Θα αντικατασταθούν οι σωλήνες της κατακόρυφης στήλης και στη συνέχεια με χρήση γερανού θα επανατοποθετηθεί στη γεώτρηση το αντλητικό συγκρότημα, ο ηλεκτροκινητήρας και θα γίνουν οι απαραίτητες για την λειτουργία του δοκιμές.

Στην συνέχεια κάλεσε την Δ.Ε να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμός Απόφασης 212/2002

Η επιτροπή έχοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση **ομόφωνα**

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Αναθέτει τον Κ.Α 20-132.9-6 (Επισκευή υποβρύχιου συγκροτήματος γεώτρησης Αλικιανού) ποσού 5.135,00 Ευρώ στην εταιρεία Π.Μάντακας-Γ.Ξαγοραράκης Ο.Ε και ψηφίζει την σχετική πίστωση. Το έργο χρηματοδοτείται από έκτακτα έσοδα του Δήμου.

Ο Πρόεδρος
Νεσκάκης Γεώργιος

Τα μέλη

Σταματάκης Ιωάννης
Βολάνης Ιάκωβος
Κεραμιανάκης Ελευθέριος
Μαρινάκης Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Νεσκάκης Γεώργιος