

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 13/2002 συνεδρίασης της Δημορχιακής Επιτροπής

Στον Αλικιανό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11^η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, συνήλθε η Δημορχιακή Επιτροπή του Δήμου Μουσούρων ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6296/05-11-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, νόμιμα κοινοποιημένη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 13^ο Ανάθεση του Κ.Α 20-132.9-7(Επισκευή προωθητικού αντλητικού συγκροτήματος Φραγκεδιανών) με το ποσό των 5.135,00 Ευρώ και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

Η Δημορχιακή Επιτροπή βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του Ν.2753/99 (Δ.Κ.Κ.) αρθ.13 με παρόντες τους:

1. Νεσκάκης Γεώργιος Δήμαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Σταματάκης Ιωάννης 3. Βολάνης Ιάκωβος 4. Κεραμιανάκης Ελευθέριος 5. Μαρινάκης Δημήτριος.

Και απόντες αν και νόμιμα κληθέντων των : ---

Παρουσία και του υπαλλήλου Μπινάκη Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος για το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι η Δημορχιακή Επιτροπή θα πρέπει να αναθέσει τον Κ.Α 20-132.9-7(Επισκευή προωθητικού αντλητικού συγκροτήματος Φραγκεδιανών) με το ποσό των 5.135,00 Ευρώ και στην συνέχεια να ψηφίσει την σχετική πίστωση. Αφορά τις εργασίες που θα γίνουν για την επισκευή του προωθητικού αντλητικού συγκροτήματος των Φραγκεδιανών. Συγκεκριμένα θα ανασυρθεί η σωλήνα της αναρρόφησης και θα αντικατασταθεί η ποδοβαλβίδα. Θα αποσυναρμολογηθούν η οριζόντια αντλία και ο κινητήρας. Θα γίνει περιέλιξη του ηλεκτροκινητήρα και θα επισκευασθεί η αντλία με αντικατάσταση του υδροστροβίλου, των ελαστικών δακτυλίων, των σφαιρικών τριβών και του άξονα. Θα γίνει έλεγχος και αλλαγή τυχόν άλλων κατεστραμμένων μερών. Θα αντικατασταθούν τα ρελέ ισχύος του πίνακα και θα τοποθετηθούν αυτοματισμοί ελέγχου και λειτουργίας. Θα επανασυναρμολογηθεί το αντλητικό συγκρότημα και θα γίνουν οι απαραίτητες για την λειτουργία του δοκιμές.

Στην συνέχεια κάλεσε την Δ.Ε να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμός Απόφασης 213/2002

Η επιτροπή έχοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση **ομόφωνα**

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Αναθέτει τον Κ.Α 20-132.9-7(Επισκευή προωθητικού αντλητικού συγκροτήματος Φραγκεδιανών) ποσού 5.135,00 Ευρώ στον Πενταράκη Σταύρο και ψηφίζει την σχετική πίστωση. Το έργο χρηματοδοτείται από έκτακτα έσοδα του Δήμου.

Ο Πρόεδρος
Νεσκάκης Γεώργιος

Τα μέλη

Σταματάκης Ιωάννης
Βολάνης Ιάκωβος
Κεραμιανάκης Ελευθέριος
Μαρινάκης Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Νεσκάκης Γεώργιος