

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 7/2004 συνεδρίασης της Δημομαρχιακής Επιτροπής**

Στον Αλικιανό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7<sup>η</sup> του μήνα Μαΐου του έτους 2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, συνήλθε η Δημομαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Μουσούρων ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1922/30-4-2004 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, νόμιμα κοινοποιημένη με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 20<sup>ο</sup> :** Ανάθεση του έργου «Επισκευή προωθητικών αντλητικών συγκροτημάτων» και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.135,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 20/132.9-02.

Η Δημομαρχιακή Επιτροπή βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του Ν.2753/99 (Δ.Κ.Κ.) αρθ.13 με παρόντες τους:

1. Αρναντωνάκης Ξενοφών Δήμαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Μανωλαράκης Χρήστος 3. Κατσουλάκης Εμμανουήλ 4. Γιαννακάκης Εμμανουήλ 5. Μαρκουλάκης Ανδρέας.

Και απόντες αν και νόμιμα κληθέντων των :

Παρουσία και της υπαλλήλου Καλφάκη Κωστούλας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος για το **20<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι θα πρέπει να γίνει ανάθεση του Κ.Α. 20/132.9-02 και στην συνέχεια να ψηφισθεί η αντίστοιχη πίστωση ποσού 5.135,00€. Το ανωτέρω έργο θα ανατεθεί απευθείας από την Δ.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 410/95 και για το σκοπό αυτό δυνάμει του Άρθρου 1 παρ. 12 του Ν.3074/2002 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Χανιώτικη Ελευθεροτυπία την 01/05/2004 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους δικαιούμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εργολήπτες.

Το ανωτέρω έργο αφορά τις εργασίες που θα γίνουν για την επισκευή των αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου. Συγκεκριμένα θα ανασυρθεί η σωλήνα της αναρρόφησης και θα αντικατασταθεί η ποδοβαλβίδα. Θα αποσυναρμολογηθούν η οριζόντια αντλία και ο κινητήρας. Θα γίνει περιέλιξη του ηλεκτροκινητήρα και θα επισκευασθεί η αντλία με αντικατάσταση του υδροστροβίλου, των ελαστικών δακτυλίων, των σφαιρικών τριβών και του άξονα. Θα γίνει έλεγχος και αλλαγή τυχόν άλλων κατεστραμμένων μερών. Θα αντικατασταθούν τα ρελέ ισχύος του πίνακα και θα τοποθετηθούν αυτοματισμοί ελέγχου και λειτουργίας. Θα επανασυναρμολογηθεί το αντλητικό συγκρότημα και θα γίνουν οι απαραίτητες για την λειτουργία του δοκιμές.

Για τις παραπάνω εργασίες εκτιμάται κόστος:

Δαπάνη εργασιών : 4.351,69 €

Φ.Π.Α. 18% : 783,31 €

ΣΥΝΟΛΟ : 5.135,00 €

**Αριθμός Απόφασης 65/2004**

Η επιτροπή έχοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και αφού εξέτασε την μοναδική προσφορά που κατατέθηκε από όλους τους δικαιούμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εργολήπτες και μετά διαλογικής συζήτησης ομόφωνα,

**Αποφασίζει**

Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Επισκευή προωθητικών αντλητικών συγκροτημάτων» στην εταιρεία Ο.Ε.Κ.Τ.Ε. Π. Μάντακας Σ. Πενταράκης Γ. Ξαγοραράκης που ήταν ο μοναδικός που εκδήλωσε ενδιαφέρον και πρόσφερε ποσοστό έκπτωσης 2 % επί της καθαρής αξίας του έργου που είναι 4.351,69€ και ψηφίζει ανάλογη πίστωση σε βάρος του Κ.Α 20/132.9-02 ποσού 5.032,30€ για την εκτέλεση του έργου Επισκευή προωθητικών αντλητικών συγκροτημάτων.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από τα τακτικά έσοδα έτους 2004

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Αρναντωνάκης Ξενοφών

Τα μέλη

Μανωλαράκης Χρήστος

Κατσουλάκης Εμμανουήλ

Γιαννακάκης Εμμανουήλ

Μαρκουλάκης Ανδρέας

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος