

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 11/2005 συνεδρίασης της Δημορχιακής Επιτροπής

Στον Αλικιανό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23^η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Δημορχιακή Επιτροπή του Δήμου Μουσούρων ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6413/17-11-2005 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, νόμιμα κοινοποιημένη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 23^ο Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης Κ.Α. 70-7331.015 «Αντικεραυνική προστασία δημ. σχολείου Σκινέ – Φουρνέ» ποσού 3.300,00€.

Η Δημορχιακή Επιτροπή βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του Ν.2753/99 (Δ.Κ.Κ.) αρθ.13 με παρόντες τους: 1. Αρναντωνάκης Ξενοφών Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Κατσουλάκης Εμμανουήλ, 3. Σολιδάκης Εμμανουήλ και 4. Μαρκουλάκης Ανδρέας.

Και απόντες αν και νόμιμα κληθέντων των: 1. Φραγκεδάκης Παναγιώτης.

Παρουσία και της υπαλλήλου Καλφάκη Κωστούλας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος για το **23^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι θα πρέπει να γίνει ανάθεση του έργου «Αντικεραυνική προστασία δημ. σχολείου Σκινέ – Φουρνέ» και να ψηφιστεί η αντίστοιχη πίστωση ποσού 3.300,00€ που αναγράφεται στον Κ.Α. 70-7331.015 όπου ήταν γραμμένη αρχική πίστωση ποσού 2.000,00€ και με την 101/05 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου ενισχύθηκε ο Κωδικός αυτός με το ποσό των 1.300,00€.

Το ανωτέρω έργο σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, αφορά τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την κατασκευή συστήματος αντικεραυνικής προστασίας του χώρου του δημοτικού σχολείου τύπου VECTOR με ακτίνα προστασίας 70 m. Το αλεξικέραυνο θα τοποθετηθεί σε ιστό 6 m ανακλινόμενο.

Ο ιστός θα είναι από σωλήνα TOBO (χωρίς ραφή) τηλεσκοπικός κατάλληλης διατομής και πάχους τουλάχιστον 5 χιλιοστών. Η γείωση του συστήματος θα κατασκευαστεί βάσει των διεθνών προδιαγραφών IEC - 1024.

Για τις παραπάνω εργασίες εκτιμάται συνολικό κόστος:

Συνολική δαπάνη : 2.773,11 €

Φ.Π.Α. 19% : 526,89 €

ΣΥΝΟΛΟ : 3.300,00 €

Αριθμός Απόφασης 240/2005

Η επιτροπή έχοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα,

Αποφασίζει

Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Αντικεραυνική προστασία δημ. σχολείου Σκινέ – Φουρνέ» στον Χάρη Δημητρουλάκη, Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο Ε.Δ.Ε. και ψηφίζει πίστωση ποσού 3.300,00€ σε βάρος του Κ.Α. 70-7325.001 για την εκτέλεση του έργου «Αντικεραυνική προστασία δημ. σχολείου Σκινέ - Φουρνέ».

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος

Αρναντωνάκης Ξενοφών

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Αρναντωνάκης Ξενοφών

Τα μέλη

Κατσουλάκης Εμμανουήλ

Σολιδάκης Εμμανουήλ

Μαρκουλάκης Ανδρέας